



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 29 sopralluogo del 27.06.2018

Verbale n. 29

Oggetto: Impianto Sportivo “Piscina Olimpica Comunale” – Viale del Fante – Richiesta concessione agibilità temporanea di pubblico spettacolo.

L'anno duemiladiciotto del mese di **giugno** nel giorno **ventisette** presso i locali della Piscina Olimpica Comunale di Viale del Fante si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 25.06.2018, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario*;
L'Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo*;
Il Dott. Biagio Di Franco – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Gaetano Parrotta - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
Il P.I. Salvatore Maniscalco – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;
Rappresentante CONI - *ASSENTE*;

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8 02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, “*la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale*” (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la nota n. 884538 del 07.06.2018 dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi a firma della dirigente Dott.ssa Patrizia Milisenda, con la quale si chiede la proroga dell'agibilità temporanea di pubblico spettacolo per l'Impianto Sportivo di che trattasi fino al 30.06.2019;

Visto il verbale di sopralluogo n. 43 del 02.04.15, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo sino al **31 gennaio 2016**;

Visti i verbali n. 1 del 19.01.2017 (riunione) e n. 3 del 25.1.2017 (sopralluogo) con i quali questa Commissione ha espresso parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo sino al **31/03/2017**;

Visto il verbale di riunione n. 67 del 20.07.17, con il quale questa Commissione esprime parere tecnico favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo sino al **30 giugno 2018**;

Presa in esame la nota n. 937504 del 27.06.18, avente come oggetto l'Impianto Sportivo Piscina Comunale, dell'Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP. e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione a firma del Dirigente Dott. Salvatore Incaprera;

Esaminata la documentazione prodotta in sede di sopralluogo:

- Relazione tecnica e tabulati di carico relativi alla installazione di una tribuna piscina scoperta;
- Esecutivi tribuna con modelli metallici;
- Piano di emergenza e procedura per l'evacuazione del pubblico e dei lavoratori in caso di pericolo grave ed imminente;
- Integrazione alla relazione di calcolo;



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 29 sopralluogo del 27.06.2018

- Piano di emergenza;
- Verifica impianto di terra.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Riguardo alla richiesta di proroga si prende atto della nota dell'Ufficio edilizia pubblica prot. 937504 del 27.06.18, dalla quale si evince che sono stati completati i lavori di risanamento del solaio di copertura della palestra, come verificato nel corso della visita.

Si prende atto che è in corso il montaggio della tribuna a bordo piscina esterna per i prossimi Campionati Italiani Master che sarà oggetto di approfondimento nella prossima riunione di Commissione;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Vista la nota dell'Ufficio Edilizia Pubblica prot. 937504 del 27.06.18, relativa ai lavori realizzati ed ancora da realizzare, si dà indicazione ad installare nell'imminenza il maniglione antipanico nei WC-H. Per quanto attiene gli aspetti sanitari di tipo emergenziali non è stato possibile prendere visione di un piano sanitario di emergenza poiché in corso di definizione, pertanto si ritiene di poter concedere ulteriore proroga a condizione che sia stato definito ed approvato dal Servizio Urgenza ed Emergenza "118" il suddetto piano sanitario, sia per gli eventi ordinari che straordinari e prodotto a questa Commissione prima del giorno 09 Luglio p.v. data di inizio del Campionato Italiano di Nuoto Master così come indicato nell'istanza di proroga;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

La società manutentrice, ha eseguito verifiche sulla funzionalità dell'impianto elettrico della struttura. In sede di sopralluogo si acquisisce la certificazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR 462/2001;

Per quanto riguarda prevenzioni incendi:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Per quanto di specifica competenza, in ordine al traffico e alla refluenza veicolare, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Per quanto di competenza n.o. alla concessione di una ulteriore proroga temporanea.

Conclusioni del Presidente:

La Commissione, infine, nelle more che vengano superate le criticità sopra prescritte, esprime **parere tecnico favorevole** alla proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo della predetta struttura per lo svolgimento di manifestazioni sportive sino al **30/6/2019**.

Per lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo dovranno essere rispettate le predette prescrizioni e le seguenti condizioni d'esercizio:

1. Durante l'attività dovrà essere mantenuto in esercizio l'impianto di ricircolo dell'aria, previa verifica del suo corretto funzionamento;
2. I cancelli esterni dovranno essere bloccati in posizione di massima apertura e presidiati;
3. Tutte le uscite di sicurezza dell'impianto dovranno essere prive di qualunque serramento che ne impedisca l'utilizzo a semplice spinta;
4. Eventuali successivi lavori, che dovessero rendersi necessari per la struttura, che possano interferire con l'utilizzo dell'impianto, sospenderanno l'agibilità e dovranno essere comunicati tempestivamente a questa Commissione;
5. Nell'area esterna di pertinenza dell'impianto deve essere vietato il parcheggio di veicoli durante le manifestazioni sportive, ad eccezione degli stalli riservati alle persone diversamente abili e dei mezzi di soccorso ed emergenza;
6. Prima di ciascuna manifestazione deve essere effettuata una sanificazione della struttura con particolare riferimento ai servizi igienici;



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo

Verbale n. 29 sopralluogo del 27.06.2018

7. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà avvenire nel rispetto della normativa igienico-sanitaria ed annonaria;
 8. Il corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza e quella relativa ai servizi igienici deve esser controllata preventivamente alle manifestazioni.
 9. dovrà essere garantita la presenza di ambulanza con medico a bordo durante le manifestazioni sportive agonistiche con notevole affluenza di pubblico.
- **La ricettività** stabilita in **919** (novecentodiciannove) posti di cui 6 (sei riservati per i diversamente abili).

Letto, firmato e sottoscritto.

F.to Il Presidente Vicario

F.to I Componenti:

F.to Il Segretario