



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale n.15 sopralluogo del 23.05.2018

Verbale n. 15

Oggetto: Teatro Politeama Garibaldi – Richiesta parere tecnico per proroga agibilità pubblico spettacolo.

L'anno duemiladiciotto del mese di maggio nel giorno ventitré presso i locali del Teatro Politeama Garibaldi, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, giusta convocazione del 17.05.2018, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Arch. Roberto Andò – *Amm. Comunale - Membro Effettivo -Presidente*;
L'Ing. Angelo Tortorici – *Comando Provinciale dei VV. F. – Membro Effettivo*;
La Dott.ssa Francesca Costanza – *ASP - Palermo – Membro Effettivo*;
Il Dott. Gaetano Parrotta - *Polizia Municipale - Membro Effettivo*;
L'Ing. Renzo Botindari – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto di Urbanistica ed Edilizia)*;
L'Ing. Giuseppe Letizia – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Strutture)*;
Il P.I. Maniscalco Salvatore – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp. Elettrici)*;
L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica)*;
Rappresentante AGIS - *ASSENTE*.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20.01.2015;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 115 del 15/11/2011, n. 8 del 16/01/2015 e n. 124 del 15.9.2015;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art.51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista l'istanza n. 704631 del 14.05.2018 con la quale il **Dott. Giorgio Pace**, nato a Modica (RG) il 20.07.1947 n. q. di Sovrintendente della Fondazione "Orchestra Sinfonica Siciliana" con sede in Via Filippo Turati n. 2, chiede una proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo per effettuare attività musicali, teatrali, concerti e convegni presso il Teatro di cui all'oggetto;

Presa in esame la relazione tecnica-descrittiva, a firma dell'Ing. Nicolò Navarra datata 14.05.18, riguardo gli aspetti strutturali, igienico-sanitari ed impiantistici dei locali interni al Teatro Politeama;

Visto il verbale di riunione n. 123 del 24.9.2015 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **06 ottobre 2015**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 128 del 6.10.2015 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **15 luglio 2016**;

Visto il verbale di riunione n. 99 del 18.10.2016 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **31 gennaio 2017**;

Visto il verbale di riunione n. 4 del 26.1.2012 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **3 luglio 2017**;

Visto il verbale di riunione n. 64 dell'11.7.2017 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **30 settembre 2017**;

Visto il verbale di riunione n. 80 del 26.9.2017 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **31 gennaio 2018**;

Visto il verbale di sopralluogo n. 3 del 30.01.2018 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **6 marzo 2018**;

Visto il verbale di riunione n. 7 del 23.2.2018 con il quale si esprime parere favorevole all'agibilità di pubblico spettacolo fino al **3 giugno 2018**;



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale n.15 sopralluogo del 23.05.2018

Vista la documentazione di natura tecnica agli atti dell'Ufficio di Staff della C.C.V.L.P.S. relativa alla struttura presa in esame;

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Si prende atto della relazione prodotta in data 18.05.2018, richiesta nel corso della riunione di Commissione del 30.01.18, riguardante la verifica statica della struttura lignea portante il palcoscenico finalizzata a quantificare il grado di affollamento compatibile.

La relazione presentata e redatta dall'Ing. Andrea Antonino Navarra (Ord. Ing. PA - Sez. A - 7118) è completa di tabulati di calcolo eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente (D.M. 17018/18).

Dalle verifiche effettuate emerge che *“le strutture del palcoscenico possono sopportare un carico corrispondente alla permanenza sull'intero palcoscenico di un numero di persone superiore alle 150, come dalla verifica richiesta dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”*.

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Durante il sopralluogo si è rilevato che in alcuni locali accessori e in alcuni servizi igienici per il pubblico sono necessari interventi di manutenzione dell'intonaco. Nelle more che vengano effettuati tali lavori si ritiene di potere assentire alla momentanea prosecuzione dell'attività;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Da sopralluogo effettuato con il Sig. Tommaso Giammanco non si ravvisano motivi ostativi al rilascio di una proroga;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la prevenzione incendi:

Si prende atto che è stato richiesto al Comando dei VV.F. la valutazione progetto in merito alla realizzazione di n. 4 piccoli magazzini/depositi a livello di piano strada e che la parete di cui al punto 2 del verbale n. 3 del 30.1.18 è stata dismessa, nonostante che la stessa sia stata prima regolarizzata con apposito trattamento con vernice ignifuga.

Pertanto nelle more che vengano effettuati i superiori lavori si esprime parere favorevole ad una proroga;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Per quanto attiene alle refluenze sulla circolazione veicolare e la sosta in zona, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Nulla osta alla concessione di una proroga;

Conclusioni del Presidente:

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole al rilascio di una proroga dell'agibilità di pubblico spettacolo fino al **30 settembre 2018**.

La **ricettività** viene confermata in **800** (ottocento) persone, così suddivise in **500** (cinquecento) nella platea, **150** (centocinquanta) nei palchi e **150** (centocinquanta) nel loggione inferiore.

La Fondazione dovrà osservare le superiori prescrizioni e attenersi alle seguenti condizioni di esercizio:

- Tutte le ante delle porte di uscita che non si aprono nel verso dell'esodo dovranno essere tenute con i chiavistelli disinseriti e presidiati da personale interno;
- Prima dell'inizio degli spettacoli dovrà essere verificato il corretto funzionamento degli impianti;
- Durante gli spettacoli dovrà essere presente personale tecnico in grado di intervenire prontamente, all'occorrenza, sull'impianto stesso;
- Dovrà essere mantenuto aggiornato il registro delle verifiche periodiche dell'impianto elettrico;
- I registri di controlli antincendio e della sorveglianza dovranno essere mantenuti costantemente a disposizione per eventuali controlli da parte del Comando dei VV. F.;
- Prima degli spettacoli, si dovrà procedere ad una accurata pulizia della sala del teatro ed alla sanificazione e pulizia dei servizi igienici;



COMUNE DI PALERMO
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Verbale n.15 sopralluogo del 23.05.2018

- Il responsabile della struttura dovrà in autotutela effettuare dei controlli chimici e batteriologici sull'acqua, con particolare riferimento alla presenza della legionella, al fine di verificarne la potabilità e di accertare il rispetto delle Linee Guida emanate dal Ministero della Sanità sulla prevenzione della *legionellosi*;
- Dovranno essere disponibili in teatro, un numero adeguato di cassette pronto soccorso fornite di tutti i presidi sanitari atti a prestare un primo pronto intervento;
- Il servizio di vigilanza antincendio viene quantificato in numero 6 (sei) unità da richiedere al locale Comando Vigili del Fuoco;
- Dovrà essere, preventivamente informato e comunque in tempo utile, il locale Comando Vigili del Fuoco, in caso di utilizzo di fiamme libere durante gli spettacoli;
- Si fa divieto di parcheggiare autovetture all'interno dell'atrio rotabile con accesso da Via Turati;
- Tutti i percorsi, le vie d'esodo, le uscite di sicurezza dovranno essere mantenute, sgombri da ostacoli o impedimenti per il regolare deflusso del pubblico.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario