



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 77 del 28.12.2018

Verbale n. 77

Oggetto: Richiesta parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata **SICILIA CABARET** prevista per il 31 dicembre 2018 dalle ore 20.00 alle ore 02.00 dell'1 gennaio 2019 che si terrà all'interno di una Tendostruttura temporanea installata nel giardino di **Villa Lampedusa** per una ricettività di **416 (quattrocentosedici)** persone.

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **dicembre** nel giorno **ventotto** presso la struttura denominata Villa Lampedusa sita in Via Dei Quartieri n. 104, giusta convocazione mezzo mail del 20 dicembre 2018, si è riunita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alla stessa partecipano i seguenti componenti:

L'Ing. Gaetano Russo – *Amm. Comunale - Membro Effettivo – Presidente Vicario;*

L'Ing. Salvatore Richiusa – *Comando Provinciale VV. F. – Membro Effettivo;*

La Dott. Gioacchino Guagliardo – *ASP/6 - Palermo – Membro Effettivo;*

Il Dott. Casimiro Chiello – *Polizia Municipale - Membro Effettivo;*

L'Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Imp.Elettrici);*

L'Arch. Paolo Porretto – *Amm. Comunale - Membro Effettivo (Esperto Urbanistica ed Edilizia);*

L'Arch. Giuseppe Migliore – *Amm. Comunale - Membro Aggregato (Esperto in Acustica);*

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Antonino La Monica - Amministrazione Comunale;

La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 311/2001;

Viste le Deliberazioni di Giunta Municipale n. 97 del 14/07/2011, n. 146 del 30/09/2011 e n. 9 del 20/01/2015;

Vista la Determinazione Commissariale n. 67 del 19/04/12;

Viste le Determinazioni Sindacali n. 227 del 23/12/14, n. 124 del 15/09/2015, n. 8 del 16/01/2016, n. 115 del 15/11/2016 e n. 3 del 5/01/17;

Vista la Deliberazione di GM n. 21 dell'8 02.18;

Vista la Determinazione Sindacale n. 91/DS del 21.06.18;

Vista Disposizione di Servizio n. 56/CA del 22.10.18 – Prot. n. 1572562 del 22.10.18;

Visto il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Parte I) del Comune di Palermo;

I suddetti Componenti dichiarano, in merito alla specifica pratica, "la non sussistenza di situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del Codice di procedura Civile ed all'art. 36 del Codice di Procedura Penale" (vedi disposizione di servizio n. 40 del 27.6.2016);

Vista la richiesta assunta al prot. con n. 1752794 dell'11.12.2018 con la quale il **Sig. Antonino Matranga** nato a Palermo il 9.8.90 e residente in Via delle Naiadi n. 11 nella qualità di Amministrazione Unico della Soc. Coop. Convento Cabaret, chiede il parere tecnico di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata **SICILIA CABARET** prevista per il 31 dicembre 2018 dalle ore 20.00 alle ore 02.00 dell'1 gennaio 19 che si terrà all'interno di una Tendostruttura temporanea installata nel giardino di **Villa Lampedusa** per una ricettività di 416 (quattrocentosedici) persone.

Vista la seguente documentazione prodotta a corredo della superiore istanza:

- Relazione Generale a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Grasso;
- Relazione di calcolo riguardante gli allestimenti firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Grasso;
- Copia pagamento diritti di istruttoria;
- Nota prot. n 6727S15.3 del 7.12.18 del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo – Regione Siciliana;
- Schede tecniche di allestimenti firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Grasso.

Vista la nota n. 1771237 del 13.12.18 con la quale l'Ing. Laura Trovato integra la seguente documentazione:

- Relazione impianto elettrico;
- Piano di emergenza e di evacuazione;



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale Vigilanza

Locali Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 77 del 28.12.2018

- Relazione ai sensi del D.M. 19.08.96;
- Relazione sulla valutazione del rischio;
- Piano Sanitario 118;
- Denuncia di inizio attività settore alimentare;
- Descrizione della manifestazione;
- Pec inoltro richiesta autorizzazione in deroga;
- Disegni Tendostruttura.

Considerato il verbale di riunione n. 74 del 13.12.18;

Vista la nota n. 1794050 del 20.12.18 con la quale l'Ing. Laura Trovato integra la seguente documentazione:

- Relazione tecnica strutturale riguardante la Tendostruttura;
- Relazione integrativa (aspetto igienico sanitario);
- Approvazione Piano Sanitario e relazione del rischio approvato;
- Planimetria integrativa;
- Relazione integrativa prevenzione incendi;
- Autorizzazione in deroga;
- Agibilità Villa Lampedusa.

Vista la documentazione prodotta in data odierna dall'Ing. Laura Trovato:

- Disegni del ring e configurazione finale a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Collaudo delle strutture montate e dichiarazione sulla solidità e sicurezza dei carichi sospesi a firma dell'Ing. Laura Trovato e Ing. Felice Luigi Grasso;
- Dichiarazione di corretto montaggio e collaudo a firma dell'Arch. Dario Faro;
- Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte impianto elettrico della Tensostruttura;
- Verbale di Misurazione del valore di resistenza dell'impianto di terra della Tensostruttura;
- Dichiarazione di conformità impianto elettrico Villa Lampedusa.

Dall'esame tecnico di competenza in sede di sopralluogo (art. 80 del TULPS) emerge quanto segue:

Per quanto riguarda la parte strutturale:

Preso atto del parere espresso dall'Ing. Giuseppe Letizia in data 20.12.18 e della documentazione integrativa presentata in sede di sopralluogo dall'Ing. Laura Trovato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario:

Da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'impianto elettrico:

Preso in esame la documentazione prodotta in sede di sopralluogo non si ravvisano motivi ostativi per quanto di competenza;

Per quanto riguarda la prevenzione incendi:

Vista la documentazione prodotta e da sopralluogo effettuato nulla da rilevare;

Per quanto riguarda la polizia municipale:

Nulla da rilevare in ordine alle refluenze sulla ordinaria circolazione e sosta veicolare in zona;

Per quanto riguarda l'aspetto acustico:

Si prende atto della comunicazione inviata dall'Ing. Antonio Covais circa la richiesta di autorizzazione in deroga dell'Ufficio Ambiente del Comune, nulla da rilevare;

Per quanto riguarda l'aspetto urbanistico ed edilizio:

Preso atto del certificato di agibilità n. 15 del 25/01/12, prot. 67733, e della tipologia e temporaneità dell'impianto nulla da rilevare.

Dichiarazione del Presidente:

Premesso quanto sopra, la Commissione esprime parere tecnico favorevole di agibilità di pubblico spettacolo per la manifestazione denominata **SICILIA CABARET** prevista per il 31 dicembre 2018 dalle ore 20.00 alle ore 02.00 dell'1 gennaio 2019 che si terrà all'interno di una Tendostruttura temporanea installata nel giardino di **Villa Lampedusa** per una ricettività di **416 (quattrocentosedici)** persone.



COMUNE DI PALERMO

Commissione Comunale Vigilanza

Locali Pubblico Spettacolo

Verbale di sopralluogo n. 77 del 28.12.2018

La Soc. Coop. Convento Cabaret potrà esercitare l'attività osservando le seguenti condizioni di esercizio:

- La gestione della sicurezza dovrà avvenire come da titolo XVIII del D.M. 19 agosto 96;
- Curare costantemente che ogni attrezzo, struttura e meccanismo sia atto ed idoneo all'uso cui è destinato durante la manifestazione;
- Prima della manifestazione dovrà essere verificato l'intervento delle protezioni elettriche, avendo cura di mantenere la taratura degli interruttori differenziali a protezione diretta delle utenze pari a 30mA;
- Prima dell'inizio della manifestazione dovrà essere verificata la funzionalità dei gruppi elettrogeni e il rifornimento dei relativi serbatoi nonché del sistema climatizzazione;
- Durante la manifestazione i gruppi elettrogeni ed i quadri elettrici, dovranno essere mantenuti e protetti in modo tale da non essere accessibili e dovranno altresì essere costantemente presidiati da personale qualificato, avendo cura di tenere, in prossimità, un estintore omologato;
- Tutti i cavi di alimentazione elettrica sul terreno devono essere posati in modo conveniente e confacente al tipo di conduttore ed opportunamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche, anche nelle vie di fuga;
- Mantenere adeguatamente illuminato, con appositi proiettori, il percorso circostante la Tendostruttura;
- Tutte le vie di uscita di sicurezza, devono essere permanentemente illuminate, segnalate e presidiate;
- Dovranno essere collocati, in punti diversi, n. 10 estintori a polvere e/o CO2 omologati, revisionati e funzionanti;
- Dovrà essere assicurata l'accessibilità ai mezzi di soccorso attraverso la stradella di accesso all'area dove è installata la Tendostruttura;
- Dovranno essere opportunamente segnalati i picchetti, gli spigoli, le sporgenze e le parti metalliche sospese che possono arrecare danno agli spettatori, nonché i percorsi di transito ed esodo dovranno essere liberi da avvallamenti, ostacoli o altri impedimenti;
- In caso di condizioni meteorologiche avverse, che possano arrecare pregiudizi alla struttura e/o agli stessi spettatori (vento forte, pioggia, etc.), si dovrà procedere ad interrompere immediatamente la manifestazione ed a fare evacuare il pubblico;
- Durante l'attività dovrà essere operante la squadra aziendale antincendio interna;
- I servizi igienici destinati al pubblico dovranno essere sanificati e resi fruibili prima dell'inizio della manifestazione, inoltre dovranno essere forniti di distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere;
- L'eventuale attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere esercitata nel pieno rispetto delle vigenti normative di settore;
- Vengano rispettate le prescrizioni impartite dalla UO SUES 118 per quanto attiene l'emergenza sanitaria;
- Lungo tutte le vie di fuga e all'interno della Tendostruttura dovranno essere permanentemente garantiti almeno 5 lux;
- Per quanto riguarda il sistema di climatizzazione e approvvigionamento idropotabile dovrà essere garantito quanto previsto dalla normativa prevenzione *legionellosi* 5 agosto 2015.

Letto confermato e sottoscritto.

F.to Il Presidente

F.to I Componenti

F.to Il Segretario